



Kajaanin kaupunki/Ympäristötekniinen toimiala
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
PL 133
87101 Kajaani
ymparistonsuojelu@kajaani.fi

VESIHUOLLON VAPAUTUSHAKEMUS/
SOTALAPSENTIE 12, KAJAANI

Kajaanin kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu pyytää ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa Jouko Väisäsen vapautushakemuksesta, joka koskee liittymistä Kajaanin Veden vesijohto- ja viemäriverkoston.

Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella Kajaanin kaupungin Kangasmaaston kaupunginosassa (205-24-6-1), osoitteessa Sotalapsentie 12, 87700 Kajaani. Kiinteistöllä on 1950-luvulla rakennettu asuinrakennus, jossa asuu yksi henkilö. Tontin maaperä on hiekkaa. Kiinteistön talousvesi otetaan omasta rengaskaivosta (kanto-vesi) ja veden riittävyys arvioidaan hyväksi. Hakija arvioi kaivon rakentamisvuodeksi 1951 ja kaivon kunto on hakemuksen mukaan kohtalainen. Kiinteistöllä on kuivakäymälä.

Ympäristöterveydenhuolto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Hakemuksen liitteenä ei ole tutkimustodistusta talousveden laadusta. Hakemuksesta ei käy ilmi miten jätevedet käsitellään kiinteistöllä, vaikka jätevesien määrä on oletettavasti kantoveden vuoksi vähäinen. Hakemuksessa ei myöskään ole selvitetty, miten kuivakäymälän jätteet käsitellään. Huomioitavaa on, että jätehuoltomääräysten mukaan käymäläjätteen kompostointi taajama-alueella on kielletty.

Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että vapautus vesijohto- ja viemäriverkoston liittymisestä voidaan myöntää määräaikaisena, mikäli talousveden mikrobiologinen laatu kiinteistöllä on hyvä. Jätevesien ja kuivakäymäläjätteen käsittely tulee hoitaa siten, että terveyshaittaa ei synny sekä Kajaanin kaupungin säännösten ja määräysten mukaisesti. Mikäli rakennusta peruskorjataan tai kiinteistölle rakennetaan uudisrakennus, tulee kiinteistö liittää vesijohto- ja viemäriverkoston.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Ympäristöterveydenhuolto


Päivi Parikka
terveystarkastaja

Osoite

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Ympäristöterveydenhuolto
Tehdaskatu 11
87100 Kajaani

Puhelin

(08) 615 61/
vaihde
Y-tunnus 2496986-0

E-mail

kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet

www.kainuu.fi