



Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöluvut
PL 293
90101 Oulu

PSAVI/5030/2018
PALTAMON BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPA

KaiCell Fibers Oy on antanut selityksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta annettuihin lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin. Selityksen perusteella hakija ottaa osittain huomioon terveydensuojeluviranomaisen lausunnossaan esille tuomat asiat.

Aluehallintoviraston järjestämän tarkastuksen aluksi pidetyssä kokouksessa 28.8.2019 tuli esille alueen asukkaiden kertomana lännen puoleisten tuulten vaikutukset Mieslahdelle (virtaukset, pinnankorkeudet). Tällä voi olla vaikutuksia jätevesien kulkeutumiseen Mieslahden suuntaan, mikäli jätevedet johdetaan purkupaikalle AP1.

Terveydensuojeluviranomaisen näkemys yleisen edun kannalta on, että jätevesien johtamiselle purkupaikka AP3 olisi parempi. Tällöin jätevesien vaikutukset eivät kohdistuisi Paltamon edustalle eivätkä Mieslahden suuntaan. Terveydensuojeluviranomainen muistuttaa, että Mieslahdella on lisäksi kaksi suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevaa uimarantaa (Mieslahti ja Saviniemi), joiden vedenlaatuun toiminta saattaa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia.

Terveydensuojeluviranomainen pitää myös kannassaan, että väljäpääslietettä ei tule johtaa takaisin järveen. Raakavedestä poistettu liete luokitellaan jätteeksi, eikä sen järveen johtaminen ole asianmukaista käsittelyä ja sen lisäksi sillä voi olla vedenlaatua heikentäviä vaikutuksia esimerkiksi ravinteiden osalta.

Jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen osalta terveydensuojeluviranomainen toteaa, että häiriötilanteissa on mahdollista syntyä haisevia yhdisteitä, jotka voivat levitä lähialueelle ja aiheuttaa haittaa lähiasu- tukselle. Jätevedenpuhdistamo on päästölähteenä matalalla, jolloin

Osoite

Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymä
Ympäristöterveydenhuolto
Tehdaskatu 11
87100 Kajaani

Puhelin

(08) 615 61/
vaihte
Y-tunnus 2496986-0

E-mail

kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet

www.kainuu.fi

laimenemista ei tapahdu siinä määrin, kuin jos päästöjä johdettaisiin piipun kautta ilmaan. Näitä hajupäästöjä voidaan tarkkailla esimerkiksi aistein, jolloin häiriön syyn selvittämiseen päästään kiinni pikaisesti.

Hakija tulee velvoittaa selvittämään toiminnasta syntyvän lämmön talteenoton tai hyödyntämisen mahdollisuudet ja niiden käyttöönotto suunnittelun edetessä.

Muutoin ei terveysuojeluviranomaisella ole lisättävää annettuun lausuntoon.



Päivi Nykänen
ympäristöterveysjohtaja



Päivi Parikka
terveystarkastaja

Osoite

Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymä
Ympäristöterveydenhuolto
Satamakatu 2 B
87100 Kajaani

Puhelin

(08) 615 61/
vaihe

Y-tunnus 2496986-0

E-mail

kirjaamo@kainuu.fi
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Internet

www.kainuu.fi